



## Экспликация помещений

N п/п	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кам. помеще-ния
1	Помещение ЗРУ 110 кВ	601,5	ВЗ
2	Помещение резервных маслобоя	70,5	ВЗ
3	Помещение венткамера	21,9	Д
4	Помещение венткамера	22,3	Д

1. Демонтировать существующий шкаф ПР11М-3060-54УЛП

2. Установить в здание ЗРУ-110кВ типовой шкаф "Сборки опломбирования ЗРУ-110 кВ

ЩАТГО-3063-31УХЛЗ

3. Данный чертеж рассматривать совместно с чертежом N 2206Р-14 02.01 ЭМ-02.

4. Кабель прокладывается по существующим трассам

5. Вновь устанавливаемое электрооборудование подключается к существующему контуру

Правна страна 1.7; 7.1 (изг.7) и РД 34.20.116-93

2206P-14 02.01 3M-01

Реконструкция закрытого распределительного устройства 110 кВ филиала «Шатурская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия»

Шатурская ГРЭС. Помещение ЗРУ-110 кВ	Сматугия	Лист	Листов
Р			1

План размещения оборудования  
на опт. +0,000

ОАО "Ивэлектроналагга"  
г. Иваново