

Перв. примен.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
Справ. №						Документация				
		А0		2405-2227Мч.	Монтажный чертеж	4	листа			
						Стандартные изделия				
			1		Отвод гнутый 90°-89х3-250х200х	22				
					х628 10 ОСТ 108.321.15					
			2		Отвод гнутый 15°-89х3-250х200х	1				
					х105 06 ОСТ 108.321.15					
			3		Отвод гнутый 55°-89х3-250х200х	2				
					х419 09 ОСТ 108.321.15					
			4		Тройник равнопроходный	1				
					80 01 ОСТ 108.104.04					
			5		Опора скользящая ОСТ 108.275.29-80,	40				
					исполнение 12					
			6		Подвеска ОСТ 108.275.52-80,	204				
					исполнение 19					
			7		Блок хомутовый,	1				
					ОСТ 108.275.50-80					
					исполнение 22					
			8		Фланец 1,6-80-16 ст.25	16				
					ГОСТ 12815-80, исп.3, ряд 2					
			9		Фланец 1,6-50-16 ст.25	8				
					ГОСТ 12815-80, исп.3, ряд 2					
			10		Швеллер №10 ГОСТ 8240-72	2	м			
		Изм. № подл.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Маслопровод эксплуатационного масла от главного корпуса до маслохозяйства с установкой фильтров на входе и выходе маслопровода.	Лит.	Лист	Листов
Изм. № подл.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Маслопровод эксплуатационного масла от главного корпуса до маслохозяйства с установкой фильтров на входе и выходе маслопровода.	Лит.	Лист	Листов		

2405-2227

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		11		Лист 10, 500х500	1	
				ГОСТ 19903-74		
				Прочие изделия		
		4				
		20		Труба 80х3,5-20 ТУ 14-ЗР-55-	720	М
				-2001		
		21		Труба 50х3,0-20 ТУ14-ЗР-55-	4	М
				-2001		
		22		Задвижка клиновья фланцевая	4	
				с выдвижным шпинделем		
				З0с41нж , Ду=80, фланцы		
				исп. 3, ряд 2, ГОСТ 12815-80,		
				(фланцы по специальному заказу)		
				ТУ 3741-020-00218118-2002		
		23		Фильтр магнитомеханический	2	
				фланцевый (ФМФ), Ду=80,		
				размер ячейки сетки в свету		
				1,4х1,4, фланцы		
				исп. 3, ряд 2, ГОСТ 12815-80,		
				(фланцы по специальному заказу)		
				ТУ 4153-019-00218118-2002		
		24		Задвижка клиновья фланцевая	4	
				с выдвижным шпинделем		
				З0с41нж , Ду=50, фланцы		
				исп. 3, ряд 2, ГОСТ 12815-80,		
				(фланцы по специальному заказу)		
				ТУ 3741-020-00218118-2002		
		25		Дифманометр-перепадомер	2	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2405-2227	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	
					2	

[illegible]