



Примечания:

1. Несоосность $\phi 38A_3$ относительно $\phi 80C$ и $\phi 82C$ не более 0,035мм.
2. Заливка баббит Б-16 ГОСТ 1320-74.

				Насос КСМ-50 (НООС-1)		T-02-671		
				Вкладыш заднего кронштейна		Литера	Масса	Масштаб
								1:1
Изм/Лист	№ докум.	Подпись	Дата			Лист	Листов	
Гл.инж.	Поварницин							
Нач.ПТС	Мифтахов							
Исполн.	Шарко							
				СЧ 21-40 ГОСТ1412-85		Филиал "ЯГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"		