

[illegible]

1 Общие указания, ведомость чертежей основного комплекта КМ на листе 2.
2 Выполнить поперечные парные ребра жесткости -10х240 (С345-3) с шагом 6000 по всей высоте колонны.
3 Конструкции перекрытий см. шифр Б-16-161/2061-КМ4.2 (Подъезд 2).

					Б-16-161/2061-КМ4.1	
					Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"	
					Здание главного корпуса	
Изм	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработ	Маковикова	<i>leaf</i>			06.16	Смодает
Проверил	Пепенич	<i>leaf</i>			06.16	Лист
Заб. гр.	Маковикова	<i>leaf</i>			06.16	3
ГИП	Пепенич	<i>leaf</i>			06.16	
Н. контр.	Маковикова	<i>leaf</i>			06.16	
Разработана рабочая документация на восстановление опрелеленных конструкций здания основного корпуса №1 с осей 5-21, 9-1. Крыша, стены и перегородки из кирпича, конструкции перекрытий, подпорные конструкции. Подэтаж 1						Общество с ограниченной ответственностью "Юйскрайв Проктект-Строительная Компания"
Схема расположения колонн на оtm. 0,00 в осях 17-18 по оси Д						