1 - 1

Стеновая панель

Кровельная панель

Т6
ГОСТ 5264-80*

Второстепенную балку кровельной панели обрезать по габариту отверстия

2 - 2

3 - 3

Болты М24
кл. пр. 8.8

4 - 4

5 - 5

Болты М27 затянуть на усилие 5т
кл. пр. 8.8

6 - 6

Второстепенную балку кровельной панели обрезать по габариту отверстия

0...8 мм заполнить монт. прокладкой

+118,045

+117,540

+115,600

+127,140

+116,610

1. Общие примечания, ведомость элементов см. лист 3
2. Все монтажные (временные) болты М20 кл.5.8
3. Все швы по усилиям и табл.38 СП 16.13330.2011, кроме оговоренных
4. Вся неоговоренная сталь С345-1.

						99-04.16-5- КМ	
						Филиал "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" Здание главного корпуса	
Изм.	Муч.	Лист	N док	Подпись	Дата		
Разработал		Жданова				Противоаварийные мероприятия по раскреплению и усилению существующих строительных конструкций в зоне аварии. Раскрепление конструкций кровельного покрытия в осях "Б-19/Г-Д".	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Дьячков					
Рук.группы		Рысина					
Н.контроль		Рыдьякова				Узлы 1, 2, 3	ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ общество с ограниченной ответственностью Екатеринбург 2016 г.
ГИП		Дьячков			05.09.16		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№