

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На камеру серии КСО-272 ЗРУ 10/6/0,4кВ насосной добавочной воды

- **Наименование.**

Камера серии КСО-272.

- **Технические характеристики.**

Сборные шины

1. Номинальное напряжение – 10000 В.
2. Номинальный ток – 630 А.

Камера КСО

1. Номер камеры по плану – 1.
2. Назначение камеры – Ввод.
3. Типовое обозначение (номер схемы главных цепей) – 10.
4. Номинальный ток камеры – 400 А.

Типы и технические данные

1. Разъединитель – РВФЗ.
2. Привод к разъединителю – ПР-10А.
3. Предохранители, плавкая вставка – ПКТ1.3 10УЗ.
4. Номинальный ток камеры – 400 А.

- **Требования к приемке.**

Приемка оборудования должна производиться согласно договору поставки в соответствии с инструкцией «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» №П-6 (утвержденной постановлением «ГОСАРБИТРАЖА» от 15.06.65 г.).

- **Перечень документации.**

- Протоколы приёмо-сдаточных испытаний;
- Техническая документация, техническое описание и инструкция по эксплуатации, монтажу, транспортировке и хранению;
- Паспорт;
- Инструкция по эксплуатации.

- **Гарантии изготовителя.**

Поставщик или завод-изготовитель гарантирует соответствие камеры серии КСО-272 настоящим требованиям. Гарантийный срок эксплуатации камеры серии КСО-272 устанавливается 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие камеры серии КСО-272 техническим требованиям, предприятие-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяет камеру серии КСО-272.

- **Требования к упаковке оборудования.**

Упаковка в соответствии с требованием ТУ изготовителя.