

Спецификация Specification

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Item	Designation	Description	Q-ty	Material	Mass, kg		Note
					unit	total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01SAD76AN003 ВОД-040-ДУ400-Н- 00025/4 -У2- 03- 38	Вентилятор осевой дымоудаления L=2000 мз/ч, с электродвигател ем N=0,25кВт, n=1500 об/мин, P=200Па Fan axial smoke removals L=2000 мз / h, with the electric motor N=0,25kvt, n=1500 of rpm, R=200pa	1 pc	Сборный Complete	66	66	
2	01SAD76AA003 КПУ-3 400x400 ТУ 4863-100- 40149153-07	Клапан противопожарный двойного действия 400x400, нормально открытый с электроприводом Belimo The valve fire- prevention double action 400x400, normally open with the Belimo electric drive	1 pc	Сборный Composite	20	20	Veza Вежа
3	АРН 400x400	Наружная решетка 400x400 External rack screen 400x400	1 pc	Сборный Composite	0,3	0,3	Arktika Арктика
4	ГОСТ 19903-90	Диафрагма 600x600/D400 из листовой стали горячекатанной s=3мм Diaphragm 600x600/D400 from sheet steel of hot- rolled s=3mm	1 pc	С 245 ГОСТ 27772-88 С 245 GOST 27772-88	10	10	
5	ПЭП-ОСА-040-С	Переходник плоский Adapter flat	1 pc	Ст3 ГОСТ 14918-80 Ст3 GOST 14918- 80	2,7	2,7	

BG3-01UEC-SAC-HV-11-80-047

Sheet
47.1

2	-	464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia			
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE			

113E3A-31UEC-455-HV Изм.2 №464-16

501 44 20.09.16

501 44 20.07.16.
113E3A-31UEC-455HV_Изм.2_№464-16

1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	Сетка защитная для противопожарного клапана 400x400 Grid protective for the fire-prevention valve 400x400	1 pc	Сборный Composite	1	1	
7	ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70 М 10x35	Болт с гайкой в комплекте Bolt complete with nut	16 pc	Ст 20 ГОСТ 1050-88* S 20 GOST 1050-88*	0,0443	0,7088	
8	ГОСТ 10621-80 М5x40	Винт самонарезающий The screw self-cutting	10 pc	20 ГОСТ 1050-88 20 GOST 1050-88	0,0058	0,058	
9	-	Шпилька ф5 L210мм из круглой стали по ГОСТ 2590-88 для крепления наружной решетки Hairpin ф5 L210mm from round steel in accordance with GOST 2590-88 for fastening of external latic	14 pc	С 245 ГОСТ 27772-88 S 245 GOST 27772-88	0,031	0,434	
10	М10x35 ГОСТ 7798-70 ГОСТ 5915-70	Болт с гайкой в комплекте Bolt with nut complete set	4 pc	Ст 20 ГОСТ 1050-88* S 20 GOST 1050-88*	0,0443	0,1772	
11	лист 53	Кронштейн из стали угловой L50x50x5 для крепления осевого вентилятора ВВД-040-ДУ Arm from steel of angular L50x50x5 for fastening of the axial VOD-040-DU fan	1 pc	С 245 ГОСТ 27772-88 C 245 GOST 27772-88	24,54	24,54	

Итого: кг

Total: 125,918 kg

					BG3-01UEC-SAC-HV-11-80-047		Sheet 47.2
2	-		464-16	07.16	Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia		
REV	CHANGES	SHEET	DOCUM	DATE			