Конденсат основного подогревателя сетевой воды N 1. Продолжение см. чертеж N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-004_MD лист 1
Condensate of main DHW heater No.1. Continuation see dr.N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-004_MD sheet 1

Конденсат пикового подогревателя сетевой воды. Продолжение см. чертеж N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-004_MD лист 1
Condensate of peak DHW heater. Continuation see dr.N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-004_MD sheet 1

Конденсат основного подогревателя сетевой воды N 2. Продолжение см. чертеж N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-004_MD лист 1
Condensate of main DHW heater No.2. Continuation see dr.N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-004_MD sheet 1

Вода из бака низких точек. Продолжение см. чертеж N BG3-30UMA-LFC-TM-15-65-002_MD лист 1
Water low point tank. Continuation see dr.N BG3-30UMA-LFC-TM-15-65-002_MD sheet 1

Конденсат греющего пара сетевых подогревателей (после охладителя конденсата N2). Продолжение см. чертеж N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-002_MD лист 1
Heating steam condensate of DHW heaters (downstream of condensate cooler No.2). Continuation see dr.N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-002_MD sheet 1

Конденсат греющего пара сетевых подогревателей (после охладителя конденсата N1). Продолжение см. чертеж N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-002_MD лист 1
Heating steam condensate of DHW heaters (downstream of condensate cooler No.1). Continuation see dr.N BG3-30UMA-NAK-TM-15-65-002_MD sheet 1

DN 250 BR018 3 0NAK41
DN 250 BR015 3 0NAK41
DN 200 BR010 3 0NAK40
DN 200 BR010 3 0NAK20
DN 200 BR050 3 0NAK20
DN 150 BR025 3 0LCM90
DN 10 BR201 3 0QUC90
DN 10 BR251 3 0QUC90
DN 10 BR301 3 0QUC04
DN 10 BR301 3 0QUC05
DN 10 BR301 3 0QUC01
DN 10 BR301 3 0QUC03
DN 10 BR301 3 0QUC02
DN 10 BR302 3 0QUC90
DN 10 BR201 3 0QUC04
DN 10 BR201 3 0QUC05
DN 10 BR201 3 0QUC01
DN 10 BR201 3 0QUC03
DN 10 BR202 3 0QUC02
DN 10 BR202 3 0QUC90
DN 50 BR201 3 0QUC11

3 0QUC05 AA301
3 0QUC04 AA301
3 0QUC01 AA301
3 0QUC03 AA301
3 0QUC02 AA301
3 0QUC90 AA301
3 0QUC90 AA302
3 0QUC90 AA303
3 0QUC90 AA201
3 0QUC90 AA251
3 0QUC04 AA201
3 0QUC05 AA201
3 0QUC01 AA201
3 0QUC03 AA202
3 0QUC02 AA202
3 0QUC90 AA202

В дренажный канал
To drain channel

M Насос перекачивания пробы
Sample supply pump
30QUC90AP001

Продувка. Продолжение см. чертеж N BG3-30UMA-###-TM-31-65-002_MD л. 1
Blowdown. Continuation see drawing N BG3-30UMA-###-TM-31-65-002_MD sh. 1

Продувка. Продолжение см. чертеж N BG3-30UMA-###-TM-31-65-002_MD л. 3
Blowdown. Continuation see drawing N BG3-30UMA-###-TM-31-65-002_MD sh. 3

ЗЭП
ВЗОР
УПП ВЗОР 3 0QUC04 CU001
УПП ВЗОР 3 0QUC05 CU001
УПП ВЗОР 3 0QUC01 CU001
УПП ВЗОР 3 0QUC03 CU001
УПП ВЗОР 3 0QUC02 CU001
УПП ВЗОР 3 0QUC90 CU001

Ручной отбор
Manual sampling

QIRAH 3 0NDD20 CQ002
QIRAH 3 0NDD12 CQ002
QIRAH 3 0NDD11 CQ002
QIRSAH 3 0LCM90 CQ002

СТЕНД РУЧНОГО КОНТРОЛЯ
3 0QUB14CU001
MANUAL SAMPLING CABINET
Отм. +0.000

СТЕНД АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
3 0QUB13CU001
AUTOMATIC SAMPLING CABINET
Отм. +0.000

Статус документа/DOCUMENT STATUS: Для утверждения / For approval

Изм. Rev.	Описание Description	Разработал Prepared	Проверил Checked	Утвердил Approved	Дата Date
5					
4					
3					
2					
1					

Заказчик Customer: ОАО «Э.ОН Россия» JSC E.ON Russia
Подрядчик Contractor: ЗАО «Энергопроект» CJSC Energoproekt

Наименование проекта Project title: **Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»**
Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch «Berezovskaya GRES» of JSC «E.ON Russia»

	Фамилия Name	Подпись Sign.	Дата Date
Разработал Prepared	Горскина Gorskina		23.06.2014
Проверил Checked	Дильман Dilman		23.06.2014
Н.контр. N.Control	Зименкова Zimenkova		23.06.2014
Утвердил Approved	Королева Koroleva		23.06.2014

ID-Поставщика Contractor ID: BG3-30UMA-###-TM-31-65-002
KKS 30UMA 000

Наименование документа/Document title
Главный корпус. Турбинное отделение
Трубопроводы с не более 65 мм высокого давления.
Трубопроводы отбора проб пара и воды. Монтажная схема
Main Building. Turbine hall
HP pipelines of DN< 65 mm. Steam and water sampling pipelines. Mounting diagram

Субконтрактор Subcontractor: ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ ОСНОВАН В 1962 ГОДУ
Субподрядчик Subcontractor

Лист Sheet 2 | Листов of Sheets 6
Стадия Stage: P/W
Формат Format: A1

Инв. № подл./Original inventory No. 4235-TM

Данный чертеж не подлежит копированию или передаче другим организациям или лицам без разрешения ОАО "Зарубежэнергопроект"
Copying of this drawing or giving it to other organizations or persons without Zarubezhenergoproekt OJSC permission is forbidden