

Техническое требование на блок подшипников МВ 3400/900/490

- 1) Наименование предприятия: **Филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»**
- 2) Цель приобретения: замена оборудования мельницы-вентилятора МВ 3400/900/490, выработавшего свой ресурс.
- 3) Основные технические требования:
 - а) Блок подшипников мельницы-вентилятора должен быть изготовлен в соответствии с чертежом 32.24.473.13И1-0, основные размеры указаны в чертеже 32.24.473.13И1-0.
 - б) Блок подшипников мельницы-вентилятора должен быть новым и ранее не использованным.
 - в) При транспортировании все законсервированные поверхности вала под посадку должны быть защищены бумагой А-40 ГОСТ 8828-89 полимерным кровельным материалом ТУ 66-285-89 и деревянными обрешетками из пиломатериалов хвойных пород ГОСТ 24454-80 (или лиственных пород ГОСТ 2695-83), скрепленными проволокой 1,2-2Ц-11 ГОСТ 3282-74. Отверстия под маслопроводы и термометры законсервированного корпуса блока подшипников должны быть закрыты деревянными или пластмассовыми заглушками.
 - д) Комплектация: блок подшипников для мельницы МВ 3400/900/490 в том числе: Датчик уровня жидкости HYDAC FSK-127-2x/w-/12/z4 -2шт.; Кран шаровый муфтовый КШ 40.16.1120 ТУ 3712-005-55377430-01 -3шт.
- 4) Сроки поставки:

Поставка продукции должна быть произведена не позднее августа 2015г.
- 5) Доставка продукции: За счет поставщика до склада филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
- 6) Перечень документации:
 - а) Сертификат;
 - б) Чертеж.
- 7) Гарантии поставщика:

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приемки. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или не соответствующим требованиям технической документации, Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты или заменить дефектные детали.