542°C TN RB12T002 | 542°C TN RB12T001 | 542°C TN RB12T003 | 542°C TN RB12T010 | 4,02 МПа PI RB12P601 | 4,02 МПа PN RB12P001

ОТСОС ИЗ КАМЕР КЛАПАНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В КОНДЕНСАТОР

542°C TN RB12T100

А

ТУРБИНА К800-240-5

Б

542°C TN RB11T100

В КОНДЕНСАТОР

РОУ 40/13

ГОСН

542°C TN RB11T002 | 542°C TN RB11T001 | 542°C TN RB11T003 | 542°C TN RB11T010 | 4,02 МПа PI RB11P601 | 4,02 МПа PN RB11P001

542°C TN RB12T009

542°C TN RB12T008

542°C TN RB12T007

4,02 МПа PN RB12P005

4,02 МПа PN NE12P004

4,02 МПа PN NE12P003

4,02 МПа PN NE12P002

542°C TN RB12T005

542°C TN RB12T006

КОТЕЛ ТПП-804

542°C TN RB11T009

542°C TN RB11T008

542°C TN RB11T005

542°C TN RB11T006

542°C TN RB11T007

4,02 МПа PN RB11P005

4,02 МПа PN NE11P004

4,02 МПа PN NE11P003

4,02 МПа PN NE11P002

542°C TN RB25T001

542°C TN RB25T002

542°C TN RB26T001

542°C TN RB26T002

НИТКА "Б"

542°C TN RB15T001

542°C TN RB15T002

542°C TN RB16T001

542°C TN RB16T002

НИТКА "А"

ПАРООХЛАДИТЕЛЬ

ПАРООХЛАДИТЕЛЬ

542°C TN RB12T004

542°C TN RB11T004

Нач. БП2 Шмакова 08.13

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N°подл. 1/2

ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
Технический архив

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кощеева			08.13
Пров.		Куртилова			08.13
Н.контр.		Баранов			08.13
Утв.		Краюшкин			08.13

SG244R.M5.AK0001

Техническое перевооружение элементов паропровода горячего промперегрева и опорно-подвесной системы блока 800МВт ст.№5 филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "Э.ОН Россия"

Главный корпус. КИПиА

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Схема автоматизации

Закрытое Акционерное Общество ПИЦ УралТЭП