

[illegible]

1

настил площадки условно не показан

В - В

А - А

Г - Г

Б - Б

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Кременева 08.12

Проб. Якурнова 08.13

Т.контр. Засылкин 08.15

Н.контр. Соколов 08.13

Утв. Якурнова 08.15

СГ244R.M5.KM0001

Техническое переоборудование элементов паропровода горячего опорно-подвесной системы блока 800МВт ст.№5 филиала "Сургутск" ОАО "ЭОН Россия". Главный корпус.

Конструкции металлические

Стадия Лист


Р 4

Фрагмент 1 Разрез 1-1 Узел 1

Закрытое Акционерное общество "ПИЦ УралТЭК"

4 Выполнить усиление существующей балки уголками 75х6 по всей длине прерывистым швом 100/200 см. узел 1, сечение Г-Г

ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
Технический архив

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|--------|-------|------|--|---|------|--------|
| | | | | | | SG244R.M5.KM0001 | | | |
| | | | | | | Техническое перевооружение элементов паропровода горячего промпрегрева и опорно-подвесной системы дола 800МВт ст.№5 филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "ЭОН Россия". Г лавный корпус. | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Конструкции металлические | Стандия | Лист | Листов |
| Разраб. | Кременева | | 01/18 | 08.18 | | | Р | 4 | |
| Проб. | Якурнова | | 01/18 | 08.18 | | | | | |
| Т.контр. | Засыпкин | | 01/18 | 08.18 | | | | | |
| Н.контр. | Соколов | | 01/18 | 08.18 | | | | | |
| Учб. | Якурнова | | 01/18 | 08.18 | | Фрагмент 1.Разрез 1-1.Узел 1. | <div>ТОО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ В РЕСПУБЛИКЕ УДМУРТ</div> <div></div> <div>Закрытое Акционерное Общество ПИЦ УралТЭП</div> | | |

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
| 135 | | |