





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	ТУ 108-874-95	Труба 630x28 L=2642	1	15X1M1Ф-ЦЛ ТУ 108-874-95	1122,90	1122,90	
2	БК-590970-04	Отвод крутоизогнутый 30°-630x28-1550x1710x3888-R1200	1	15X1M1Ф ТУ 3-923-75	1652,40	1652,40	
		Наплавленный металл				7,52	
				Итого:		2782,8	

1. * Размеры для справок.
2. Среда - пар.
3. Рабочие параметры среды: Pраб=40,2 кгс/см ; tраб=542 °С.
4. На трубопроводы распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (ПБ 10-573-03). Категория трубопровода - I, группа 2.
5. Маркировка и остальные технические требования по СТО ЦКТИ 10.003-2007 и листу 3.1.
6. Изготовить 1 комплект.
7. Маркировка блока сохраняется, и имеет номер для энергоблока №2, блок находится на ответственном хранении на складе станции ГРЭС-2.
8. Концы блока обработать под шов на остающемся подкладном кольце по типу Тр-З РД153-34.1-003-01 (РТМ-с) табл. 6.2 на монтаже трубопровода.
9. Монтажно-сборочный чертеж см. листы 3.1, 3.2.
10. В данный блок, находящийся на ответственном хранении на складе СГРЭС-2 дополнительно на монтаже приварить две бобышки, которые заказаны в спецификации чертежа л. 3.1 поз. 34 и в заказной спецификации SG244R.M5.TM0001.AK.C.

ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
Технический архив

Инв. №подл. 180
Подп. и дата
Взам. инв. №

Разраб.	Гянджиев		08.13	Привязан			ЗАО "ПИЦ УралТЭП"			
Пров.	Стратонович		08.13							
Нач. БП-2	Шмакова		08.13	SG244R.M5.TM0001			л. 4.1			
				Техническое перевооружение элементов паропровода горячего промперегрева и опорно-подвесной системы блока 800МВт ст.№5 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»					Листов	
Инв. № 180									36	
				SG2.108.08.00-10-TM.01						
				Сургутская ГРЭС-2 Реконструкция элементов паропровода горячего промперегрева блока 800 МВт ст.№ 2						
1	1	-	577-09	Подпись	Дата	Главный корпус				
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата					
Разраб.	Вайсберг			Подпись	Дата					
Пров.	Мельникова			Подпись	Дата					
Н.контр.	Тюрина			Подпись	Дата					
Утвердил	Стратонович			Подпись	Дата	Трубопроводы горячего промперегрева Блок 1				
								Закрытое Акционерное Общество ПИЦ УралТЭП		