



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
1	ТУ 108-874-2012	Труба 920х32 L=2946	1	15Х1М1Ф-ЦЛ ТУ 108-874-2012	2068,1	2068,1	
2	ТУ 108-874-2012	Труба 920х32 L=2996	1	15Х1М1Ф-ЦЛ ТУ 108-874-2012	2103,2	2103,2	
3	04 ОСТ 108.530.03-82	Бобышка М33х2,0	2	12Х1МФ ГОСТ 20072-74	1,32	2,64	см. ТТ п.7
		Наплавленный металл				14,13	
				Итого:		4188,1	

- * Размер для справок.
- Рабочие параметры среды: Р_{раб}=40,2 кгс/см₂; t_{раб}=542 °С.
- Среда - пар.
- На трубопроводы распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (ПБ 10-573-03). Категория трубопровода - I, группа 2.
- Маркировка и остальные технические требования по СТО ЦКТИ 10.003-2007 и листу 3.1.
- Изготовить 1 комплект.
- Бобышки поз. 3 в количестве 2-х штук заказаны по спецификации SG2.108.08.00-10-АК.С.
- Монтажно-сборочный чертеж см. листы 3.1, 3.2.
- Маркировка блока сохраняется, и имеет номер для энергоблока №2, блок находится на ответственном хранении на складе станции ГРЭС-2.
- Концы блока обработать под шов на остающемся подкладном кольце по типу Тр-3 РД153-34.1-003-01 (РТМ-с) табл. 6.2 на монтаже трубопровода.
- В данный блок, находящийся на ответственном хранении на складе СГРЭС-2 дополнительно на монтаже приварить две бобышки, которые заказаны в спецификации чертежа л. 3.1 поз. 34 и в заказной спецификации SG244R.M5.TM0001.AK.C.

ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
Технический архив

Разраб.	Гянджиев	08.13	Прибязан	ЗАО "ПИЦ УралТЭП"		
Пров.	Стратонович	08.13				
Нач. БП-2	Шмакова	08.13	SG244R.M5.TM0001 л. 4.13			
				Техническое перевооружение элементов паропровода горячего промперегрева и опорно-подвесной системы блока 800МВт ст.№5 филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»		Листов 36
Инв. № 180				SG2.108.08.00-10-TM.01		
				Сургутская ГРЭС-2 Реконструкция элементов паропровода горячего промперегрева блока 800 МВт ст.№ 2		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Погр.	Дата	
Разраб.	Вайсберг	Подпись	Дата	Главный корпус		Стадия
Пров.	Мельникова	Подпись	Дата			Р
Н.контр.	Тюрина	Подпись	Дата			4.13
Утвердил	Стратонович	Подпись	Дата			31
				Трубопроводы горячего промперегрева Блок 14		
				Закрытое Акционерное Общество ПИЦ УралТЭП		