

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ОСТ 108.275.51-80 ...	Сборочные единицы и детали подвесок	
ОСТ 108.764.01-80	станционных и турбинных трубопроводов ТЭС и АЭС.	
	Типы, конструкция, размеры, технические требования.	
СТО 79814898.747-2006	Детали и элементы трубопроводов ТЭС на давление до	
	2,2МПа(22 кгс/см ²) Трубы и прокат. Сортамент.	
ОСТ 34 10.748-97 ...	Детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистой	
ОСТ 34 10.766-97	и низколегированной сталей на Рраб. <2,2МПа (22кгс/см ²) t≤425°С	
	для тепловых электростанций.	
БК-591193	Переходы штампованные	
БК-591194	Переходы штампованные	
БК-590979	Тройники с вытянутой горловиной. Тройники равнопроходные	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
SG244R.M5.TM0002.SS01	Продувка трубопроводов горячего промперегрева	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
SG244R.M5.TM0002.SM01	Локальная смета на приобретение и монтаж трубопроводов	
	продувки паропровода горячего промперегрева	
SG276R.M6.TM0001.UU 01-03	Кольцо Подкладное 858	

ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
Технический архив

Инв. № подл. 787
Подп. и дата
Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

SG244R.M5.TM0002

Лист
1.2