

Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
ГОСТ 2590-71	Круг 35 В Д=390	2	20 ГОСТ 1050-74	1,8	5,6	
БК-590888 СБ	Блок хомутовый	1	сборный	267	267	
12 ОСТ 108.275.58-80	Блок пружинный	2	сборный	80,2	160,4	
08 ОСТ 108.632.01-80	Тяга с пружиной	2	сборный	133,2	266,4	
08 ОСТ 108.643.01-80	Ушко	6	20 ГОСТ 1050-74	2,8	16,8	
85 ОСТ 108.632.08-80	Тяга	2	20 ГОСТ 1050-74	4,8	9,6	
ГОСТ 5915-70	Гайка М36	4	20 ГОСТ 1759-70	0,34	1,36	
ГОСТ 19903-74	Лист 10×100×100	2	Вст3сп5 ГОСТ 14637-79	2,8	1,6	
				Итого:	494 кг	

1. * Размеры для справок.
2. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80.
3. Наплавленный металл: масса 5,18 кг

Разраб.	Мешкова		05.86	Привязан	АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение
Пров.	Скончная		05.86	110099 0431027 00005 010	
Рук. гр.	Пяткова		05.86	ТМ 00 042161 л 5.29	
Инв. №				Сургутская ГРЭС-2 Блок 5	
				110099 0431027 00003 010	
				ТМ 00 ~~033346~~	
				Сургутская ГРЭС-2 Блок 3	
Разраб.	Михайлов		05.86	Главный корпус	Стадия Р; Лист 5.29; Листов
Пров.	Тюрина		05.86		
Рук. гр.	Пяткова		05.86	Трубопроводы горячего промперегрева.	АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение
Н. контр.	Казакова		05.86	Подвеска пружинная 68,66	

Копировал — Формат А3