М 1:25



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
1	Б=-590888СБ	Блок хомутовый	1	сборный	267	267	
2	4 ОСТ 108.275.60-80	Блок пружинный опорный	2	сборный	74,8	149,6	
3	05 ОСТ 108.367.37-80	Проушина	2	ВСТ3сп5 ГОСТ 14637-79	1,82	3,64	
4	08 ОСТ 108.643.01-80	Ушко	4	20 ГОСТ 1050-74	2,8	11,2	
5	ГОСТ 2590-71	Круг 36 В l=1846	2	20 ГОСТ 1050-74	14,65	29,36	
				Итого: 465кг			

1. Размеры для справок.
2. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80.
3. Наплавленный металл: [illegible] масса 4,2кг

Разраб.	Мешкова		05.86	Привязан. 110099 0431027 00005 010 ТМ 00 042161 л. 5.18
Пров.	Скопечная		05.86	
Рук. гр.	Пяткова		05.86	

АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение

Сургутская ГРЭС-2 Блок 5

Инв. №

110099 0431027 00003 010
ТМ 00 ~~023346~~

Сургутская ГРЭС-2 Блок 3

Главный корпус

Стадия	Лист	Листов
Р	5.18	

Трубопровод горячего промперегрева
Подвеска пружинная 33,43

АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение

Копировал

Формат А3