М1:25



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
1	ГОСТ 2590-71	Круг 36 В ℓ=1205	1	20 ГОСТ 1050-74	9,86	9,86	
2	ГОСТ 2590-71	Круг 36 В ℓ=1406	1	20 ГОСТ 1050-74	11,42	11,42	
3	БК-530386 СБ	Блок комлевой	1	сборный	267	267	
4	12 ОСТ 108.275.60-80	Блок пружинный опорный	2	сборный	83	166	
5	05 ОСТ 108.367-37-80	Прошивка	2	ВСт3сп5 ГОСТ 14637-79	1,82	3,64	
6	08 ОСТ 108.643.01-80	Ушко	4	20 ГОСТ 1050-74	2,8	11,2	
						Итого:	474 кг

1. Размеры для справок.
2. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80.
3. Наплавленный металл: Масса 5,0 кг

Разраб.	Мешкова		05.86	Привязан	АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
Пров.	Скопечная		05.86	110099 0451027 00005 010 ТМ 00 042161 л. 5.13	Уральское отделение
Рук. гр.	Поткова		05.86		
Инв. N				Сургутская ГРЭС-2 Блок 5	
				110099 0451027 00003 010 ТМ 00 ~~083340~~	
				Сургутская ГРЭС-2 Блок 3	
Разраб.				Паровой корпус	Стадия Р; Лист 5.13; Листов
Пров.				Трубопровод горячего пароперегрева	АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение
Рук. гр.				Подвеска пружинная 14	
Н. контр.					

Копировал

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N