М1:25



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
1	ГОСТ 2590-71	Круг 45В ℓ=1183	2	Ст20 ГОСТ 1050-74	16,16	32,04	
2	ГОСТ 5915-70	Гайка М42	4	Ст20 ГОСТ 1759-70	0,62	2,48	
3	БК-590885 СВ	Опора хомутовая скользящая	1	сборный	164	164	
4	31 ОСТ 108.638.08-80	Тяга	2	Ст20 ГОСТ 1050-74	6,52	13,04	
5	06 ОСТ 108.367.37-80	Проушина	2	Вст3сп5 ГОСТ 14637-79	4,0	8,0	
6	09 ОСТ 108.643.01-80	Ушко	6	Ст20 ГОСТ 1050-74	5,11	30,7	
7	ГОСТ 8240-72	Швеллер 30 ℓ=1800	2	Вст3сп5 ГОСТ 535-79	65,7	131,4	
8	ГОСТ 19903-74	Лист 250×150×10	4	Вст3сп5 ГОСТ 14637-79	2,79	11,13	

Итого: 399 кг

1. Размеры для справок.
2. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80.
3. Наплавленный металл: масса 5,38 кг
4.

Инв.№ подл.	Мещкова			Привязан	
Подп. и дата	Сконечная			110099 0431027 00005 010	АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение
Взам. инв.№	Путкова			ТМ 00 042161 Л. 5.11	
Инв.№ подл.				Сургутская ГРЭС-2 Блок 5	
Подп. и дата				110099 0431027 00003 010 ТМ 00 ~~033346~~	
Инв.№ дубл.				Сургутская ГРЭС-2 Блок 3	
Взам. инв.№				Главный корпус	Стадия Р; Лист 5.11; Листов
Подп. и дата	Михайлов			Трубопроводы горячего промперегрева	АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение
Инв.№ подл.	Тюрина			Подвеска жесткая 12,29	
Подп. и дата	Шадрова				
Инв.№	Путкова				

Копировал Формат А3